

Contaduria Santa Fe

De: "Oficina Arquitectura" <arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar>
Fecha: viernes, 26 de julio de 2019 12:10
Para: "Contaduria Santa Fe" <contaduriasfe@justiciasantafe.gov.ar>; "CPN Osvaldo Ciarpella" <orciarpella@justiciasantafe.gov.ar>
CC: <seadelia@justiciasantafe.gov.ar>
Asunto: PARA SER ELEVADO A LA WEB

Licitación Privada N° 12/19

ADECUACIÓN SALA DE VIDEOCONFERENCIAS DE LAS FLORES – PRIMERA ETAPA

ACLARACIONES CON Y SIN CONSULTAS

1. El revestimiento tipo roca yeso Cleaneo Akustik deberá llevar la estructura F47 y usar masilla Uniflott; en las placas lisas comunes, también se utilizará la misma estructura para seguir manteniendo el plomo y se podrá utilizar masilla común. En cada caso de unión entre placas acústicas y placas comunes, se colocará un perfil buña "z". Para las restantes placas de revestimiento, se utilizará perfil omega o perfil de 35mm según corresponda de acuerdo a las placas existentes a los efectos de conservar el plomo.

OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL. 26 de julio de 2019.-