



REFERENCIAS

- L.M.T. 0,4/0,231 kv EXISTENTE.
- L.M.T. 7,62 kv EXISTENTE.
- L.M.T. 13,2 kv EXISTENTE.
- EXISTENTE.
- LÍNEA AÉREO NUEVA.
- LÍNEA SUBTERRANEO NUEVA.
- POSTE DE HºAº EXISTENTE.
- CRUCE DE CALLE 4 CAÑOS PVC Ø110mm.
- ALZADA CONDUCTOR SUBTERRANEO MT.

NOTA: EL RECORRIDO DEL TENDIDO SOBRE EL 1º TERCIO S/ ORDENANZA 5833/08.
TODAS LAS MEDIDAS EN METROS EXCEPTO CORTES.

- EJE LÍNEA MUNICIPAL
- EJE DE TENDIDO ELÉCTRICO SUBTERRANEO
- EJE ESCURRIMIENTO PLUVIAL

OFICINA DE ARQUITECTURA PODER JUDICIAL DE SANTA FE e-mail: arquitecturasfe@justiciasnorte.gov.ar	PROYECTO: ALIMENTACIÓN MT 13,2 kv NUEVOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA-DPTO GENERAL OBLIGADO-PCIA SANTA FE.	
---	---	--

TITULO: TENDIDO SUBTERRANEO MT 13,2 kv.
SUBTITULO: PLANIMETRÍA HACIA DISTRIBUIDOR N°5 ET FACCIOLI

UBICACIÓN: RECONQUISTA, PCIA. SANTA FE	TIPO DE DOCUMENTO: ELÉCTRICO
ESCALA: ARCHIVO: 1:2000	HOJA: 05 REV. DE: -