



# Poder Judicial

Al Sr. Prosecretario de la  
 Excm. Corte Suprema de Justicia  
 Dr. Ignacio Falconi  
 S./D:

Rosario, 03 de Mayo del 2022.-

Quien suscribe, Ing. Emilio C. Barros, Jefe de la Oficina Técnica de Arquitectura de la Segunda Circunscripción, se dirige a Ud. dentro del marco de la Lic. Púb. Nro. 7/22 "INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CENTRAL EDIFICIO TRIBUNALES PROVINCIALES DE SAN LORENZO": para que por intermedio de la presente se proceda a hacer saber a los interesados en la misma la siguiente **NOTA**

### ACLARATORIA:

1.- Los Oferentes deberán considerar en su presupuesto de obra:

1.1- La modificación de las Condensadoras que conforman los distintos Sistemas solicitados en el punto **A-Equipamiento, Descripción de las Unidades, del Capítulo 2 – Cláusulas Particulares**

Imprenta Judicial - Rosario

| HP                | Nivel 0   | Nivel 1   | Nivel 2   | Nivel 3   | Totales    |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 12                | 1         |           |           |           | 1          |
| 22                |           | 1         | 1         |           | 2          |
| 26                |           | 1         |           |           | 1          |
| 32                |           |           |           | 1         | 1          |
| <b>HP-Totales</b> | <b>12</b> | <b>48</b> | <b>22</b> | <b>32</b> | <b>114</b> |

1.2- La modificación de Tipos de evaporadoras, en los siguientes locales del sub suelo (Nivel 0), que se detallan a continuación:

- Cocina Reemplazar Cassette por Hi Wall , similar potencia.
- Economato Reemplazar Cassette por Hi Wall , similar potencia.
- Sala de Reconocimiento Reemplazar Cassette por Hi Wall , similar potencia.
- Circulación Reemplazar 2 Cassette por 2 Bajas Siluctas, similar potencia.

Sin Otro particular saluda a Ud. muy atte...-

Cargo N° 8375 Corte Suprema de Justicia de Sta. Fe. Secretaria Rosario. Recibimos el

04 MAY 2022

Siendo las 09:27 horas y puesto a despacho. Conste

  
 Ing. EMILIO CESAR BARROS  
 Jefe de Oficina Técnica de Arquitectura  
 Corte Suprema de Justicia-Rosario

Rosario, 04 de mayo de 2022.

Por recibido. Pase a la Subdirección de Administración a los fines legales pertinentes. Sirva el presente de atenta nota de remisión y estilo.



Dr. IGNACIO JOSE FALGOUT  
PROSECRETARIO  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| PODER JUDICIAL             |         |
| SUB-DIREC. DE ADMINISTRAC. |         |
| 05 MAY 2022                |         |
| CARGO N°                   | 2041/22 |
| Hs.                        | Fs.     |



10071095968

21-20587542-2

ARQUITECTURA S/ SE HACE SABER NOTA ACLARATORIA DENTRO DEL MARCO DE LA LIC. PÚB. 7/22 "INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO CENTRAL EDIFICIO TRIBUNALES PROVINCIALES DE SAN LORENZO"