

Edificio Tribunales Provinciales de Casilda

PLANILLA DE TERMINACIONES POR LOCAL
NIVEL 0 - PLANTA BAJA

N°	LOCAL	h (ml)	CIELORRASOS				PISOS								TERM. SUP				ZOCALOS				ELECTRICO								DET			CLIMATIZACIÓN		Tapa de acc.	
			C1	C2	C3	C4	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	S1	S2	S3	S4	I1	I2	I3	I4	GTM	1/2 GTM	CCTV	Control Acc.	WiFi	Mic.	Cameras	Parientes	Di en CR	Di e/ Issa y CR	Avis. Man.	Difusores/ rejillas	Equipos		
0-01	Sanit. Mujeres	2.80	1					1							1			1											1			4 rejillas ext.	1 Gatti DJ25; 1 Gatti DJT15	2			
0-02	Sanit. Hombres	2.80	1					1							1			1											1	1		5 rejillas ext.	1 Gatti DJ25	1			
0-03	Cocina de Piso	2.80	1					1							1																			1 Gatti EBG 6			
0-04	Sanit. Discapacitados	2.80	1					1							1																			1 Gatti EBG 6			
0-05	Hall	2.80	1					1							1				1			2		2		1			5	3	1	7 dif. S1Ø38	1 Duct Type HP 28kw; RRE 120x60 Desm. c/ Filtro	1			
0-06	Rampa																						2														
0-07	Explanada 1																																				
0-08	Explanada 2																																				
0-09	SUM	2.80			1			1							1			1	1			3							1	2					2 Cassette 14kw		
0-10	Sala de Traba. p/ Abog.	2.80	1					1							1			1				4							1	1					2 Cassette 4,5kw; 2 Gatti DJ10	2	
0-11	Colegio de Abogados	2.80	1					1							1			1				4							1						1 Cassette 5,6kw		
0-12	Empleados	2.80	1					1							1			1				4							1	1					1 Cassette 5,6kw		
0-13	Defensor	2.80	1					1							1		1	1				2							1						1 Cassette Comp 2,8kw		
0-14	Mesa de Entrada	2.80	1					1							1			1				1	1						1						1 Cassette Comp 2,2kw		
0-15	Sala Esp. Defensa	2.80	1					1							1			1				2	1						1	1					1 Cassette 4,5kw		
0-16	Sede Gremial	2.80	1					1							1	1		1				2							1						1 Cassette Comp 2,2kw		
0-17	Certificaciones	2.80	1					1							1			1				1							1						1 Cassette Comp 2,2kw		
0-18	Paso	2.80	1					1							1			1				4	1		1				2	3					2 Cas. Comp 2,2kw; 1 Cas Comp 4,5kw		
0-19	Primeros Auxilios	2.80	1					1							1			1				1													Hi Wall 2,2kw		
0-20	Habilitado	2.80	1					1							1			1				1													1 Cassette Comp 2,2kw		
0-21	Atencion Pub./Infomes	2.80	1					1							1			1				2	1						1						1 Cassette Comp 2,2kw		
0-22	Control de Ingreso	2.80	1					1							1			1				2															
0-23	Guardia	2.80	1					1							1			1				1									CENTRAL I.				Hi Wall 2,2kw		
0-24	Baño Guardia	2.80	1					1							1			1				1													1 Gatti EBG 6		
0-25	Mesa de Entrada	2.80	1					1							1			1				2	1						1	1					1 Cassette Comp 2,8kw		
0-26	Empleados MPA	2.80	1					1							1			1				8							2	1					2 Cassette 4,5kw		
0-27	Sala de espera	2.80	1					1							1			1				1							1	1					1 Cassette Comp 2,2kw		
0-28	Fiscal	2.80	1					1							1			1				1							1						1 Cassette Comp 2,2kw		
0-29	Secretaría	2.80	1					1							1			1				1							1	1					1 Cassette Comp 2,2kw		
0-30	Fiscal Adjunto	2.80	1					1							1		1	1				1							1						1 Cassette Comp 2,2kw		
0-31	Efect. Secuestrados	2.80	1					1							1		1	1				1							1								
0-32	Sec. Gest. Admin.	2.80	1					1							1			1				2							1						1 Cassette Comp 2,8kw		
0-33	Sala de Reuniones	2.80	1					1							1			1				2							1	1					1 Cassette Comp 3,6kw		
0-34	Sanit Mujeres SPPDP	2.80	1					1							1			1				1							1						2 Gatti EBG 6; 1 Gatti DJT15	1	
0-35	Sanit Hombres SPPDP	2.80	1					1							1			1				1							1						2 Gatti EBG 6		
0-36	Sanit Disc. SPPDP	2.80	1					1							1		1	1	1			1							1						1 Gatti EBG 6		
0-37	Hall	2.80	1					1							1			1	1			1	1						1						1 Cassette 3,6kw		
0-38	Sala de Espera SPPDP	2.80	1					1							1			1				1							1	1					1 Cassette 3,6kw		
0-39	Mesa de Entrada	2.80	1					1							1			1				1	1						1						1 Cassette Comp 2,2kw		
0-40	Sala de Reuniones	2.80	1					1							1			1				3							1	1					1 Cassette 4,5kw		
0-41	Defensor	2.80	1					1							1			1				2							1							1 Cassette Comp 2,8kw	
0-42	Empleados	2.80	1					1							1			1				4							1	1						1 Cassette 5,6kw	
0-43	Entrevistas	2.80	1					1							1			1				2							1	1						1 Cassette Comp 2,2kw	
0-44	Baño	2.80	1					1							1			1				1														1 Gatti EBG 6; 2 Gatti DJT15	2
0-45	Circulacion Priv.	2.80	1					1							1			1				1							1	1							
0-46	Baño Priv.	2.80	1					1							1			1				1															
0-47	Circulacion Restringida	2.80		1											1			1				1		1													
0-48	Sala de Capac.	3.75		1											1			1				1	1						1								
0-49	Sala de Tableros	3.75		1											1			1				1	1	1					1	1							
0-50	Sala Grupo Electrogeno	3.75		1											1			1				1	1	1					1	1							
0-51	Patio norte														1			1				1														2 rej. ext; 3RTAE Desm c/fil	
0-52	Patio este														1			1				2														2 RTAE Desm con filtro	
0-53	Salida de Emergencia														1			1				1														8 RTAE Desm c/fil; 2 rejext.	

