



INSTALACION SANITARIA

Se proveera el desagüe del parque con pendiente hacia las partes verdes del mismo y se colocaran 2 albañales de 10cm de ancho con rejilla metalica y caños de PPN con desagüe hacia los cordones cuneta. La reforma de las calles interiores y senderos se mantendran como en al actualidad salvo pequeñas reformas referida a pendientes. La pendiente min. de las cañerías sera de 1cm/m.

La conexon de agua potable se hara mediante una caja con LLP hacia la red. La cañeria sera de PPN triple capa. Antes de taparse las cañerías se efectaran las pruebas hidraulicas correspondientes. La conexon de cada bebedero llevara una caja de piso con su LLP. correspondiente

El desagüe de cada bebedero tendra una PPT, se efectuara mediante caños de 40mm, el primer tramo de caño comun y los ultimos 4m de caño cribado, enterrados en la tierra para facilitar el drenaje en terreno natural.



BE Bebederos Durban Precast o similar. Mod: Bebederos 2.0
Medida: ø40 x 81,5 cm
Peso: 205 kg
Terminación lisa
Cantidad: 3

- NOTAS:
- 1. PLANOS APTOS PARA LICITACIÓN
 - 2. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.