



## **NOTA ACLARATORIA N°2**

**Pregunta:**

***En el Rubro 14 - INSTALACIONES ESPECIALES - no encuentro la solicitud de una terminación en el piso del interior de la cabina de Ascensor. Consulta? se deberá considerar algo? y de ser así que tipología?***

**Respuesta:**

La terminación en el piso del interior de la cabina del ascensor será de granito negro brasil de 20 mm de espesor.