





-  BOCA DE TECHO PARA DETECTOR DE INCENDIO.
-  BOCA PARA AVISADOR DE INCENDIO h:1.20m
-  CAÑERIA PARA SISTEMA DE INCENDIO RS25

PLANO PARA COTIZAR
PARA EJECUTAR VERIFICAR
MEDIDAS EN OBRA

NIVEL 4 + 1270

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|--|---------------------------------|
| OBRA: PUESTA EN VALOR TRIBUNALES PROVINCIALES DE VILLA CONSTITUCIÓN | | | LICITACIÓN PUBLICA N°: 07/23 | | | |
| | | | N° CUIJ: 21-20592808-9 | | | |
| <div>COMITENTE:</div> <div></div> <div>Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe</div> | PLANO: SENSORES DE INCENDIO | MODIFICACIONES: | | | | |
| | | Nro | Fecha | Observaciones | | |
| | 0 | MAR/23 | Emisión original | | | |
| | DESCRIPCIÓN: NIVEL 4 | ESCALA: | | 1:100 | | PLANO NRO: SI-04 |
| | | MEDIDAS en: | | | | |
| DIBUJÓ: | | L.G. | | | | |
| REVISÓ: | | J.S.M. | | | | |