

REFERENCIAS:



Puesto de Trabajo integrado por:
* Un tomacorriente doble de uso común. Calibre 10A. Módulo doble color blanco (según PETG_IE).
* Un tomacorriente doble de computación. Calibre 10A. Módulo doble color rojo (según PETG_IE).
* Un porta-bastidor rectangular de 50x100 mm vacío para puesto de red (según PETG_IE).
* Montaje: En porta-bastidores montados sobre cable canal Zoloda CKD 50x100.
* Altura de instalación: Altura de zócalo.



Suministro eléctrico del centro de cableado de redes y central telefónica.
* Un módulo tomacorriente doble de computación. Calibre 10A. Módulos dobles color rojo (según PETG_IE).
* Montaje: En porta-bastidores montados sobre cable canal Zoloda CKD 50x100.
* Altura de instalación: 1,80 m (podrá ser definida en obra).



* Tomacorriente de uso común. Calibre 10A. Módulo simple color blanco (según PETG_IE).
* Montaje: En porta-bastidores montados sobre cable canal Zoloda CKD 50x100 o en caja embutida según corresponda.



* Suministro de aire acondicionado. Dependiendo de las características de la unidad se la deberá aprovisionar de energía mediante tomacorriente interior (según PETG_IE) o suministro directo en la unidad exterior.



Suministro eléctrico de los siguientes consumos a saber:
1- Tomacorriente de heladera bajo mesada. Calibre 10A. Módulo simple color blanco (según PETG_IE).
2- Tomacorriente de pava eléctrica. Calibre 10A. Módulo simple color blanco (según PETG_IE).
3- Tomacorriente de termotanque eléctrico. Calibre 20A. Módulo simple color negro (según PETG_IE).
Montaje y altura de instalación: A definir en obra.



Llave de un punto (características según PETG_IE)



Dos llaves de un punto (características según PETG_IE)



Tres llaves de un punto (características según PETG_IE)



Fotocontrol para comando de iluminación de fachada y patio. El dispositivo deberá responder a las siguientes características de referencia: Marca Lumnia, modelo 8FN2C, corriente admisible 10A, potencia 2000W.



Jabalina acoplable de acero trefilado al carbono SAE 1010/1020 revestida de cobre electrolítico con un 98% de pureza. Diámetro 3/4". **Longitud total 9 metros (tres jabalinas acopladas).** Marca Genrod. Código JCA 1930. Denominación LA 1830. Provista de caja de inspección de 15 cm x 15 cm, marca Genrod, código Ci 2, material de fundición gris.



Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo Nuovo Elegante Plafón. Código BLP066. Potencia 45W. Luz neutra 4000°K. Dimensiones (mm): 594x594. Instalación/montaje: de adosar.



Luminaria. Marca San Justo. Modelo Plafón Boina Veneciana. Provista de 2 lámparas E27. Modelo 8371-01. Instalación/montaje: de aplicar en muro.



Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo Techno. Código 587. Provista de lámpara AR-111 LED. Luz neutra 4000°K. Dimensiones (diámetro): 163 mm. Instalación/montaje: de embutir.



Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo Lenis. Código PR.290. Potencia 2x50W. Luz neutra 4000°K. Instalación/montaje: de aplicar en muro.



Luminaria LED. Marca Osram. Modelo Ledvance Linear 8W. Luz neutra 4000°K. Longitud: 780 mm. Instalación/montaje: de adosar en bajo alacena.



Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo Flat. Código PRL762. Potencia 50W. Instalación/montaje: de aplicar en muro.



Luminaria LED. Marca Lucciola. Modelo Salida. Código EM.35S. Leyenda: "Salida de emergencia". Instalación/montaje: de suspender.



Cablecanal Zoloda CKD 50x100 con tabique divisorio interno. Características según Especificaciones. Montaje: Sobre muro, altura de zócalo.



Cablecanal Zoloda CKD 50x100 con tabique divisorio interno. Características según Especificaciones. Montaje: Sobre muro, copiando contorno de puerta.



Cablecanal Zoloda 20x10 con adhesivo (sujetado con tornillos). Características según Especificaciones. Montaje: Sobre muro y cielorrasos vinculando artefactos de iluminación.



Cañería termoplástica semi-pesada o pesada según corresponda. Diámetro 20 mm. Características según PETG_IE. Montaje: Embutida en muro.



Conjunto de 3 caños termoplásticos semi-pesada o pesada según corresponda. Diámetro 32 mm. Características según PETG_IE. Montaje: Embutida en muro (PASES DE MURO).

NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Aclaración:

La documentación técnica que consta en la presente planimetría debe interpretarse que es a título ilustrativo (encontrándose la misma a nivel de ante-proyecto), y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos, debiendo la misma realizar sus propias estimaciones y cálculos de toda la instalación para formular su oferta.

	PLANO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA: REFERENCIAS	ESCALA: S/E
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	PLANO: IE-03
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe		03
OBRA: NUEVO JUZGADO DE CIRCUITO N°25 DE SAN GENARO		