NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Aclaración:
La documentación técnica que consta en la presente planimetría debe interpretarse que es a título ilustrativo (encontrándose la misma a nivel de ante-proyecto), y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos o erróneos, debiendo la misma realizar sus propias estimaciones y cálculos de toda la instalación para formular su oferta.

TABLERO GENERAL

ALIMENTADOR DESDE MEDIDOR DE ENERGÍA
Formación: 4x(1x6)
Material conductor: Cobre
Aislante: PVC
Origen: Medidor de energía
Destino: ITM de cabecera de TG

Barra de puesta a tierra. Marca: Elent Ing.Calibre: 125 A.
Modelo: 112125A. Puntos de conexión: 12. Longitud: 122 mm.

Interruptor termomagnético Schneider Electric Acti9 iK60 4P Calibre C40 A9K24440

Interruptor Diferencial Schneider Electric Acti9 iID 4P (Tipo Asi) Calibre 40A **Sens.: 300mA** A9R35440 ***superinmunizado***

PEINE DE CONEXIÓN TETRAPOLAR EQUILIBRADO
Marca Schneider Electric. Gama Acti9. Código A9XPH524

Interruptor termomagnético Schneider Electric Easy9 4P Calibre C32 EZ9F34432

Interruptor termomagnético Schneider Electric Easy9 4P Calibre C32 EZ9F34432

Interruptor termomagnético Schneider Electric Easy9 4P Calibre C32 EZ9F34432

N° DE CIRCUITO	TS MESA DE ENTRADAS	TS PERSONAL	TS SALA DE RACK
POTENCIA (KW)			
CORRIENTE (A)			
FASES	R, S, T, N	R, S, T, N	R, S, T, N
SECCIÓN Y TIPO DE CABLES (mm2)	Subterráneo (4x4) + T	Subterráneo (4x4) + T	Subterráneo (4x4) + T
LONGITUD (m)			
DESTINO / NOMBRE DEL CIRCUITO	ALIMENTADOR TS MESA DE ENTRADAS	ALIMENTADOR TS PERSONAL	ALIMENTADOR TS SALA DE RACK

ALIMENTADORES DE T.SECCIONALES

Nota: Para mayores detalles remitirse al PETP y PETG_IE.

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

PLANO:

DETALLE REVESTIMIENTO

ESC. S/E

Nº: 006

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe

OBRA: SALA JUICIO ORAL CIVIL / SAN JAVIER