

ACLARATORIA CON CONSULTAS

De acuerdo a las consultas realizadas hasta el día de la fecha, se procede a contestar las mismas:

1. Se solicita desarrollo de Barandas metálicas. Hay contradicciones entre lo escrito PETP y lo que se puede observar en los cortes del Patio de Juegos. En el PETP habla de una estructura de Parantes con planchuelas de 50x5mm separados cada 1,50m, pero en los planos se puede ver que la separación es de 1.00m aprox.. Por otro lado ¿Cuál es la Altura de la misma?, ya que en un tramo se observa que puede tener unos 70.00m, pero en las rampas 1,00m, no se observan cotas para verificar esto.

Rta: La baranda es de un metro de alto y los parantes se encuentran separados 1m entre sí.

2. Item 8.9 – PISO DE CAUCHO: ¿de qué espesor es el piso? En Planilla de Cómputo dice 80mm, pero en PETP dice 50mm.

Rta: El espesor del piso es de 80mm

3. ¿Qué diferencia hay entre los Item 8.2 y el 8.14?

Rta: No hay diferencias pero deberán cotizarlo en cada ítem según corresponda.

4. ¿El piso de Goma Eva debe pegarse al solado?

Rta: Remitimos a la planimetría de pisos. Este piso no se pega.

5. Se solicita mayor detalle de la Marquesina terminada con láminas plásticas, tipo de estructura, desarrollo de las placas, etc..

Rta: El asesoramiento de dicha resolución arquitectónica fue realizado por la firma GBS. Contacto: Arq. Pablo Vidal, tel. 381-5504064.

6. ¿Qué tipo de vidrio debe colocarse en la Sala de Juegos, En la planilla de Computo y Presupuesto se define un tipo (con 4+4), pero en el PETP, habla de otra composición de los laminados (6+4)?

Rta: Se colocará en la cara exterior vidrio Blindex Solar Neutro 6+4mm (con PVB incoloro), cámara de aire de 12mm, 4+4mm cara interior (con PVB incoloro) y en las dos esquinas que dan al patio, llevará un vidrio curvo templado laminado de 8mm+8mm de espesor

7. ¿Dónde se colocan los vidrios 3+3 según item 13.2?

Rta: En la puerta de madera nueva P01

8. Item 13.4, dice “ en aberturas de aluminio generales serán: 3+3mm (con PVB incoloro), cámara de aire de 12mm, 3+3mm (con PVB incoloro) y en Frentes Integrales serán de 6+4mm (con PVB incoloro), cámara de aire de 8mm, 6+4mm (con PVB incoloro)”, pero en la Planilla de Carpintería solo habla de 3+3 / 12 / 3+3, cuál debe considerarse?

Rta: En aberturas de aluminio generales se usará 3+3/12/3+3 y en frentes integrales 6+4/8/6+4.

Todos los laminados llevarán PVB incoloro.

9. Se solicita detalle de los tabiques divisorios de Baños.

Rta: Se colocarán TABIQUES DIVISORIOS TIPO PIVOT BATH 45 con todos los componentes según sistema.

10. Se solicitan detalles de árboles metálicos y marquesinas, solicitados para el sector del patio de la licitación de referencia.

Rta: para la cotización deberán utilizar la planimetría de estructuras (E-02).

11. Solicitamos los planos autocad.

Rta: los planos en autocad se deben pedir por correo electrónico a arquitecturasfe@justiciasantafe.gov.ar

12. El ítem 10.2 – Cielorrasos de Chapa Acanalada Color, en el PETP dice que se colocarán en la Nueva Sala de Juegos, ¿estos cielorrasos se deben ejecutar en el interior de esta sala o por debajo del entepiso nuevo ejecutado?

Rta: Se debe colocar por debajo del entepiso de la sala.

13. Ítem 11.8 – Revestimiento Autoadhesivo Vainilla: ¿cuál es la altura del mismo?

Rta: altura promedio 1,00 m.

14. Ítem 11.9 – Revestimiento Mural WallPaper: ¿Cuál es la altura de cada paño?

Rta: La altura será de 3,00m coincidiendo con la altura del revestimiento de placa de roca de yeso.

OFICINA DE ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL
Santa Fe, 26 de septiembre de 2025.