



UNIFILAR TS
SALA DE AUDIENCIAS

BARRA DE PUESTA A TIERRA
Marca: Elent Ing.
Modelo: 1 12 125A
Puntos de conexión: 12



N° DE CIRCUITO	C-01	C-02	C-03
POTENCIA (KW)			
CORRIENTE (A)			
FASES	R, N	R, N	R, N
SECCIÓN Y TIPO DE CABLES (mm2)	Unipolar -Aislación LS0H- Unipolar -Aislación LS0H- (2x1x2,5) + T	Unipolar -Aislación LS0H- Unipolar -Aislación LS0H- (2x1x2,5) + T	Unipolar -Aislación LS0H- Unipolar -Aislación LS0H- (2x1x2,5) + T
LONGITUD (m)			
DESTINO	CIRCUITO DE ILUMINACION	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES COMUNES	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES DE COMPUTACION

NOTA:
* Tablero metálico estanco.
* Marca Genrod Serie 9000.
* Dimensiones (mm): 300x450x100.
* Código: 09 959.

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

PLANO:

ESC. S/E

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Nº: 008

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe

OBRA: JUZGADO DE DISTRITO TOSTADO