

Características Técnicas:

- Carga útil: 500 kgs.
- Velocidad: 20 mxm.
- Nº de paradas: 2.
- Servicio: carga y pasajeros.

Rampa:

Par el montacargas deberá realizarse una rampa y plataforma de 0,30m por sobre el piso y una anchó de 1,35m, la misma se deberá ejeclutar con estructura de tubos metálicos para terminar con una chapa senillada de espesor 4mm. Tanto la plataforma como la rampa deberá estar calculada para recibir 200kg.

Cabina:

Se deberá contruir con 4 columnas perimetrales de tubos estructurales 40x40x3,2mm en las esquina y cerramiento de tejido artistico 30x30 alambre del 11 soldado a las columnas por intermedio de planchuelas perimetrales 20x2mm.

Piso con estructura para soportar carga pedida, con chapa antideslizante.

Todo deberá ir pintado con tres manos de convertidor de óxido y tres mano de esmalte sintetico color negro satinado

Cabina fija de cierre de seguridad:


Se deberá realizar un cierre tanto en planta baja como en la planta alta en todo el perímetro del montacarga de piso a techo, en ambos niveles.

Estará construido con cuatro columnas verticales y horizontales de tubo 40x40x3,2mm y cerramiento de tejido artistico 30x30 alambre del 11 soldado a las columnas por intermedio de planchuelas perimetrales 20x2mm.


Acceso simple una puerta de abrir hacia afuera de 1350 x 2600 mm en tejido artistico 30x30 alambre del 11, con tres bisagras munición con marcos en tubo estructural 40x20. Traba de seguridad.

Maquinaria:


- Tipo: Hidráulico de 8 HP. Rojas
- Pistón: 90x5x3100mm.
- Arcata: 500kgs.
- Central de 100lts.
- Velocidad: 20 mxm.
- Alimentación: 3 x 380 V – 50Hz.
- Impulsión: Pistón lateral.
- Situación de central: a una distancia no mayor a 5mts.



a entrepiso técnico



DETALLE MONTACARGAS SUBSUELO



UBICACIÓN INTERVENCIÓN

	PLANO DE:		ESCALA: S/E
	MONTACARGAS		PLANO: 01
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe			
OBRA: EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA FE			